



ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΑΔΗΣ

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1^η Υ.Π.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ
«Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»**

Αθήνα, 04-10-2021
Αριθ. Πρωτ.:19228/05-10-2021

Ταχ. Δ/ση: Θηβών & Παπαδιαμαντοπούλου – Γουδή
Υπηρεσία : Δ/ση Διοικητικής - Οικονομικής Υπηρεσίας
Υποδ/ση : Οικονομικού
Τμήμα : Προμηθειών
Πληροφ. : Σταματία Τραμπέλη
Τηλ. : 213 2013147, 213 2013152, 213 2013242
Fax: : 213 2013118
e-mail : s.trabeli@paidon-agiasofia.gr

ΠΡΟΣ : ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
(ΑΡΘΡΑ 118 ΚΑΙ 120 ΤΟΥ Ν. 4412/2016 ΟΠΩΣ ΕΧΕΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΙ ΚΑΙ ΙΣΧΥΕΙ)**

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις :

- 1.1 του Ν. 3329/2005 (ΦΕΚ Α' 81 /4-4-2005) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» όπως ισχύει σήμερα.
- 1.2 του Ν. 3527/2007 (ΦΕΚ Α' 25 /9-2-2007) «Κύρωση συμβάσεων υπέρ Ν.Π. εποπτευομένων από το ΥΥ&ΚΑ και λοιπές διατάξεις»
- 1.3 του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α' 112 /13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις».
- 1.4 των άρθρων 21 & 23 του Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ Α' 141 /17-08-2010) «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη».
- 1.5 του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α' 204 /15-09-2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων - Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν.3588/2007(πρωχεντικός κώδικας) Προπρωχεντική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις.»
- 1.6 του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ Α' 74 /26-03-2014) «Διοικητικές Απλοστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α'161) και λοιπές ρυθμίσεις»
- 1.7 του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ Α' 143 /28-06-2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις.

- 1.8 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147/08-08-16) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
- 1.9 του Ν.4472/2017 (ΦΕΚ Α΄ 74/19-05-2017) «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις.»
- 1.10 του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α΄ 145/5-8-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».

2. Την υπ' αριθ. πρωτ. 18473/28-09-2021 Απόφαση Διοικητή του Νοσοκομείου με την οποία εγκρίθηκε η επανάληψη της Διαγωνιστικής Διαδικασίας για την ανάδειξη αναδόχου με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης (άρθρα 118 και 120 του Ν. 4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει), για την ετήσια συντήρηση - αναγόμωση των πυροσβεστήρων του Νοσοκομείου για την τήρηση της απαραίτητης Νομοθεσίας, προϋπολογισθείσας δαπάνης € 5.000,00 πλέον ΦΠΑ ή € 6.200,00 συμπ. ΦΠΑ 24%.

Το Γενικό Νοσοκομείο Παιδών «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»

σας προσκαλεί να υποβάλλετε προσφορά για την ετήσια συντήρηση - αναγόμωση των πυροσβεστήρων του Νοσοκομείου για την τήρηση της απαραίτητης Νομοθεσίας.

Πιθανή δαπάνη € 5.000,00 πλέον ΦΠΑ ή € 6.200,00 συμπ. ΦΠΑ 24%

1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές θα κατατεθούν σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές του Παραρτήματος Α΄ της παρούσης. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για 120 ημέρες τουλάχιστον από την επομένη της λήξης της προθεσμίας υποβολής.

Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές σε ηλεκτρονική μορφή μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών διαγωνισμών iSupplies έως την Τρίτη 19/10/2021 και ώρα 14:00, ενώ θα κατατεθούν και σε έντυπη μορφή μετά την ηλεκτρονική υποβολή τους στο iSupplies, έως τις 10:00 π.μ. της επομένης ημέρας, ήτοι την Τετάρτη 20/10/2021, στο Πρωτόκολλο στη Γραμματεία του Νοσοκομείου.

2. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ-ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Το κριτήριο ανάθεσης είναι η **πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.**

Σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων της μίας αποδεκτών ισότιμων προσφορών, η ανάθεση γίνεται με κλήρωση μεταξύ των υποψήφιων αναδόχων που μειοδότησαν, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του αρ. 90 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147).

Μετά την κοινοποίηση της σχετικής απόφασης ανάθεσης, ο ανάδοχος που θα επιλεγεί, θα κληθεί να υπογράψει σχετική σύμβαση προσκομίζοντας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016, και συγκεκριμένα:

- i) απόσπασμα ποινικού μητρώου με ημερομηνία έκδοσης τελευταίου τριμήνου πριν την υποβολή του ή ελλείψει αυτού, ισοδύναμο εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους – μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας που είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση.

Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά για:

- Τις περιπτώσεις ΕΠΕ, ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.), ΟΕ. και ΕΕ, τους διαχειριστές.

- Τις περιπτώσεις Α.Ε., τον διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
- Τις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
- Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο.

ii) Φορολογική ενημερότητα.

iii) Ασφαλιστική ενημερότητα.

iv) Αποδεικτικά Έγγραφα Νομιμοποίησης:

- Για Ανώνυμη εταιρεία απαιτείται: α) ισχύον καταστατικό της, β) σειρά Φ.Ε.Κ. σύστασης, τροποποιήσεων καταστατικού και γ) Φ.Ε.Κ., στο οποίο υπάρχει δημοσιευμένη ολόκληρη η ανακοίνωση με το Διοικητικό Συμβούλιο και την εκπροσώπηση της συγκεκριμένης εταιρείας.
- Για Ε.Π.Ε., κωδικοποιημένο καταστατικό, από το οποίο προκύπτει ο διαχειριστής της Ε.Π.Ε.
- Εάν ο προσφέρων είναι προσωπική εταιρεία (Ο.Ε., Ε.Ε.) πρέπει να προσκομίσει επικυρωμένο αντίγραφο του τελευταίου ισχύοντος καταστατικού.

Τα νομιμοποιητικά έγγραφα και στοιχεία πρέπει να αποδεικνύουν την εν γένει νομική κατάσταση του συμμετέχοντος και από αυτά πρέπει να προκύπτουν ο Πρόεδρος, ο Διευθύνων Σύμβουλος και τα μέλη Δ.Σ. της Α.Ε. και τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή της το νομικό πρόσωπο και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου. Τα φυσικά πρόσωπα, θα υποβάλλουν έναρξη επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και τις μεταβολές του.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

EMMANOYHL K. ΠΑΠΑΣΑΒΒΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

Τμήμα Προμηθειών

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ
 ΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ

Στην Αθήνα σήμερα 28.04.2021 συνεδρίασε η επιτροπή σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών για την ετήσια συντήρηση – αναγόμωση των πυροσβεστήρων του Νοσοκομείου και των Παραρτημάτων του, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. 7239/3//14.04.2021 απόφαση του Διοικητή του Νοσοκομείου και αποτελείται από τους:

- | | |
|--------------------------|---------------------------|
| 1. Τσουκάτο Τριαντάφυλλο | Μηχανολόγο Μηχανικό Τ.Ε. |
| 2. Νασόπουλο Ιωάννη | Ηλεκτρολόγο Μηχανικό Τ.Ε. |
| 3. Παπακίτσο Ιωάννη | Μηχανοτεχνίτη |

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Οι τεχνικές προδιαγραφές αναφέρονται στην συντήρηση - αναγόμωση των πυροσβεστήρων του Νοσοκομείου και των παραρτημάτων του .

2. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

- Ο Έλεγχος των πυροσβεστήρων θα γίνει σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και τις ισχύουσες κανονιστικές διατάξεις (ενδεικτικά ΦΕΚ 58 / 20-01-2005) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- Θα γίνει καταγραφή του συνόλου των πυροσβεστήρων του Νοσοκομείου, των ημερομηνιών πέρατος ζωής των πυροσβεστήρων του Νοσοκομείου το οποίο θα παραδοθεί σε μορφή φύλλου εργασίας (.xls) **(επί ποινή αποκλεισμού)**.
- Στις υποχρεώσεις του προμηθευτή περιλαμβάνεται η τμηματική μεταφορά και συγκέντρωση των πυροσβεστήρων (ανά φάσεις για να μην μείνουν χωρίς πυροσβεστήρες τα τμήματα), ύστερα από συνεννόηση με την Τεχνική Υπηρεσία και το τμήμα Πυρασφάλειας.
- Στις υποχρεώσεις του μειοδότη είναι **και η χορήγηση κάρτας εργασίας η οποία θα αναφέρει τον αριθμό των πυροσβεστήρων, τον αύξοντα αριθμό τους, τον τύπο τους, την ημερομηνία πέρατος ζωής των πυροσβεστήρων καθώς και όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την αναγνώριση και καταχώρηση τους για κάθε τμήμα του Νοσοκομείου.**
- Τοποθέτηση δακτυλίου ελέγχου στο λαιμό των πυροσβεστήρων μετά από κάθε ετήσια συντήρησή τους (εκτός των πυροσβεστήρων CO2).
- Ο περιοδικός έλεγχος, η συντήρηση και αναγόμωση των πυροσβεστήρων πραγματοποιείται σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση Κ.Υ.Α 618/43 ΦΕΚ Β΄52/20.01.2005, Κ.Υ.Α 17230/671 Φ.Ε.Κ. Β΄1218/01/09/2005 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
- Σύμφωνα με τις νέες προδιαγραφές της Κ.Υ.Α 618/43 20/01/05 η λειτουργική ζωή των πυροσβεστήρων δεν πρέπει να υπερβαίνει **τα 20 έτη**.
- Σύμφωνα με την Κ.Υ.Α 618/43 20/01/2005, όλοι οι πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως των **6-12kg υποχρεωτικά** πρέπει να έχουν λάστιχο εκτόξευσης και ιμάντα στήριξης λάστιχου.
- Σύμφωνα με την Κ.Υ.Α 618/43 όσοι πυροσβεστήρες δεν φέρουν ανάγλυφα στο σώμα: τον Οίκο κατασκευής, Έτος κατασκευής και Serial Number, θεωρούνται άχρηστοι και ακατάλληλοι προς χρήση.
- Σύμφωνα με την διάταξη Νο 9 της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας απαγορεύθηκε η Παραγωγή, Χρήση και Διάθεση στην αγορά των πυροσβεστήρων Hallon 1211 & 1311 διότι καθορίστηκαν ως ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος.

Επιπλέον ο μειοδότης θα πρέπει να κατέχει τα παρακάτω πιστοποιητικά:

1. Πιστοποιητικό επάρκειας Αρμοδίου Ατόμου από διαπιστευμένο φορέα τουλάχιστον για 2 άτομα της εταιρείας.

2. Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να δηλώνεται το όνομα του Μηχανικού που θα επιβλέπει τις εργασίες ο οποίος θα πρέπει να έχει εργασιακή σχέση με τον υποψήφιο ανάδοχο και η οποία θα αποδειχθεί με την κατάθεση πίνακα εργαζομένων της εταιρείας.
 3. Πιστοποιητικό Αναγνωρισμένης Εταιρείας.
 4. Πιστοποιητικό Κέντρου Επανελέγχου Φιαλών μετά ραφής και άνευ ραφής (Πιστοποιητικό από το οποίο να αποδεικνύεται πως είναι αναγνωρισμένο κέντρο επανελέγχου δοχείων υψηλής πίεσης σύμφωνα με την Υ.Α.14165/Φ17.4/373-ΦΕΚ 673/Β/1993).
 5. Πιστοποιητικό ISO 9001 σχετικά με την προμήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση, συστημάτων πυρασφάλειας.
 6. Άδεια λειτουργίας του κέντρου επανελέγχου φιαλών.
 7. Άδεια λειτουργίας εργαστηρίου αναγόμωσης πυροσβεστήρων υψηλής και χαμηλής πίεσης.
 8. Πιστοποιητικά υλικών πλήρωσης πυροσβεστήρων ξηράς κόνεως.
 9. Ο ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να δηλώνεται το όνομα του συμβούλου ασφαλείας μεταφοράς επικινδύνων εμπορευμάτων η οποία θα συνοδεύεται από το Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Κατάρτισής του σε ισχύ, για οδική μεταφορά επικινδύνων εμπορευμάτων κλάσης 2 (αέρια). Ο σύμβουλος ασφαλείας μεταφοράς θα πρέπει να έχει εργασιακή σχέση με τον υποψήφιο ανάδοχο η οποία θα αποδειχθεί με την κατάθεση πίνακα εργαζομένων της εταιρείας.
 10. Βεβαίωση συμμόρφωσης από αρμόδιους φορείς σύμφωνα με την ΚΥΑ 618/43/2005 (ΦΕΚ 52Β/2005) όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ 17230/671/2005 (ΦΕΚ 1218Β/2005).
 11. Άδεια λειτουργίας της εταιρείας ή απαλλαγή από άδεια λειτουργίας από την Αρμόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας στην οποία υπάγονται.
 12. Πιστοποιητικό εναρμόνισης των εγκαταστάσεων του με της οδηγίες 2010/35/EU (TPED) και ADR.
 13. Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό θα πρέπει να έχουν αποδεδειγμένη εμπειρία στην υδραυλική δοκιμή φιαλών πυρόσβεσης, η οποία αποδεικνύεται από τουλάχιστον πέντε (5) βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης έργων υδραυλικής δοκιμής πάσης φύσεων φιαλών πυρόσβεσης από ιδιωτικό ή δημόσιο φορέα.
 14. Πελατολόγιο φορέων του δημοσίου, του ευρύτερου δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα για την υποστήριξη και συντήρηση συστημάτων κατάσβεσης.
- Στις υποχρεώσεις του μειοδότη είναι να δοθεί πίνακας υποχρεωτικής αντικατάστασης των πυροσβεστήρων που πρέπει να αχρηστευθούν για οποιοδήποτε λόγο.
 - Στις υποχρεώσεις των συμμετεχόντων είναι να δοθεί πίνακας με το κόστος εργασίας αλλά και αντικατάστασης υλικών μετά των έλεγχο των πυροσβεστήρων ως συνημμένος Πίνακας Β (ο οποίος θα τιμολογηθεί εκ των υστερών με ξεχωριστή εντολή- έγκριση δαπάνης).

Πίνακας (Α) Πυροσβεστήρων

A/A	Τύπος πυροσβεστήρα	Τεμάχια
1	Πυροσβεστήρας Ξηράς Κόνεως PA 6kg	557
2	Πυροσβεστήρας Διοξειδίου 5kg/6kg	116
3	Πυροσβεστήρας ξηράς κόνεως οροφής (PO) 12kg	9
4	Πυροσβεστήρας Ξηράς Κόνεως 12kg	5
5	Φιάλες IG 541 INERGEN 80lt	3
6	Φιάλες INERGEN N2/AR/Co2 80lt	31

7	Φιάλες CO2 30kg	2
8	Φιάλες CO2 45kg	35
9	Αζώτου 6kg	1
10	DRY CHEMICAL 12kg	3
11	ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΣ ABC 30kg	1
12	ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΣ ABC 50kg	4
	ΣΥΝΟΛΟ	767

Πίνακας (B) Λίστα ανταλλακτικών - επισκευών

A/A	Περιγραφή	Μονάδα Μέτρησης	Τιμή Μονάδος
1	Αναγόμευση Πυροσβεστήρων Ξ.Κ.	Kg	
2	Αναγόμευση Πυροσβεστήρων CO ₂	Kg	
3	Κλείστρο Κόνεως	Τεμ	
4	Κλείστρο CO ₂	Τεμ	
5	Λάστιχο Εκτόξευσης	Τεμ	
6	Ιμάντες Στήριξης λάστιχου	Τεμ	
7	Επισκευή κλείστρου CO ₂	Τεμ	
8	Επισκευή κλείστρου κόνεως 6-12kg	Τεμ	
9	Λαστιχοχοάνη CO ₂	Τεμ	
10	Πλήρωση αζώτου	Τεμ	
11	Μανόμετρο ενδείξεως 24 Atm	Τεμ	
12	Παρεμβύσματα στεγανοποίησης (O-ring)	Τεμ	
13	Υδροστατική Δοκιμή – test 250 Atm	Τεμ	
14	Υδροστατική Δοκιμή - test 24 Atm	Τεμ	

1. Θα κατατεθεί απαραιτήτως φύλλο συμμόρφωσης επί των προδιαγραφών.
2. Οι συμμετέχοντες θα καταθέσουν υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβαν γνώση των συνθηκών.
3. Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να επισκεφτούν τους χώρους εκτέλεσης των σχετικών εργασιών ελέγχου/ αναγόμευσης προκειμένου να αποκτήσουν ίδια αντίληψη των συνθηκών.
4. Οι εργασίες ελέγχου – αναγόμευσης των πυροσβεστήρων θα εκτελεσθούν υπό την παρακολούθηση και σύμφωνα με τις υποδείξεις της Τεχνικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου.
5. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την ανάδειξη αναδόχου για την ΑΠΑΞ ετήσια συντήρηση των πυροσβεστήρων και φιαλών κατασβέσεων του νοσοκομείου και των παραρτημάτων του ανέρχεται στο ποσό των € 5.000,00 πλέον Φ.Π.Α. (€ 6.200,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).
Οι προσφορές θα δοθούν σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

A/A	Περιγραφή είδους / εργασίας	Μ.Μ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (χωρίς ΦΠΑ)	Σύνολο (χωρίς ΦΠΑ)
-----	-----------------------------	------	----------	--------------------------	--------------------

1	Άπαξ ετήσια συντήρηση – αναγόμωση των πυροσβεστήρων του Νοσοκομείου και των παραρτημάτων του CPV 50413200 Κ.Α.Ε. 0879 Κωδ. Είδους: 2690001034000001	τεμ	1	5.000,00 €	5.000,00 €
Γενικό Σύνολο (χωρίς ΦΠΑ 24%):					5.000,00 €
ΦΠΑ 24%:					1.200,00 €
Γενικό Σύνολο (με ΦΠΑ 24%):					6.200,00 €

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Τσουκάτος Τριαντάφυλλος

Νασόπουλος Ιωάννης

Παπακίτσος Ιωάννης

Πτυχ. Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε.

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε.

Μηχανοτεχνίτης