

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1^{ης} ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
«ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»**

ΑΘΗΝΑ 22-6-2015

Ταχ. Δ/ση : Θηβών & Παπαδιαμαντοπούλου, Γουδί
Τ.Κ. : 11527
Υπηρεσία : Τμ. Προμηθειών
Πληροφορίες : Αλεξ. Ευμορφοπούλου
Τηλέφωνο : 213 2013 152
Fax : 213 2013 118

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 29

**ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΜΟΙΒΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ
ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ ΕΝΟΣ
ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ - ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗΣ ΤΟΥ
ΟΠΧ - ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ**

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓ. ΔΑΠΑΝΗ: 4.428,00 ΕΥΡΩ ΣΥΜΠ. ΦΠΑ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ
ΝΑΙ	20-06-2015

Έχοντας υπόψη:

- 1.1. Του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19Α/ 95) Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων.
 - 1.2. Του Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150/Α/07) «Κανονισμός προμηθειών Δημοσίου»
 - 1.3. Του Ν.3527/2007 (ΦΕΚ 25/09-02-2007) «Κύρωση συμβάσεων υπέρ νομικών προσώπων εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας & Κοιν. Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις»
 - 1.4. Του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ Α'31/02-03-2011) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις».
 - 1.5. Του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160 Α' /8-8-2014) Μέρος Β' 157 περ. β' της παρ.1 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις».
2. Την αριθ. 12318/2-6-2015 Απόφαση Διοικητή, με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια του Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού.

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε

Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την προμήθεια και τοποθέτηση αμοιβού κλιματιστικού στο χώρο του Μαγνητικού Τομογράφου και ενός κλιματιστικού στο γραφείο Νοσηλευτών – Προϊσταμένης του ΟΠΧ – Καρδιολογικού του Νοσοκομείου.

Κατάθεση προσφορών έως και 1-7-2015 ώρα 14:00.

Αποσφράγιση προσφορών: 2-7-2015 ημέρα Πέμπτη ώρα 11:30 π.μ στην αίθουσα του Τμήματος Προμηθειών.

Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν:

Α) Πολίτες ημεδαπής και αλλοδαπής της αυτοί ορίζονται στο άρθρο 6 του Π.Δ. 118/07.

Β) Νομικά πρόσωπα ημεδαπά και αλλοδαπά της αυτά ορίζονται στο άρθρο 6 του ΠΔ 118/07.

Γ) Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά, της ορίζονται στο άρθρο 7 του Π.Δ. 118/07.

Δ) Συνεταιρισμοί.

Ε) Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα εφ' όσον κριθεί σκόπιμο να ζητήσει οποιοδήποτε από τα δικαιολογητικά του άρθρου 6 παρ. 2 του ΠΔ 118/07.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Η προσφορά να υποβληθεί μέσα σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο στον οποίο θα περιλαμβάνονται χωριστός σφραγισμένος φάκελος της τεχνικής προσφοράς [πρωτότυπο & αντίγραφο] και σφραγισμένος ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς [πρωτότυπο & αντίγραφο].

ΤΙΜΕΣ

Οι τιμές θα δίδονται ως εξής:

- Τιμή με κρατήσεις χωρίς ΦΠΑ στον οποίο υπάγεται το είδος (τιμή κατ' αποκοπή - τεμ. 1).

- Η τιμή με κρατήσεις χωρίς ΦΠΑ θα λαμβάνεται για την σύγκριση των προσφορών.

- Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ευρώ ή που καθορίζουν σχέση ευρώ με ξένο νόμισμα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

- Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δεν δίνεται ενιαία τιμή για ολόκληρη ποσότητα που προκηρύχθηκε, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ: Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης η εταιρεία που θα αναδειχθεί προμηθευτής θα καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης 5% της συμβατικής αξίας χωρίς τον ΦΠΑ

ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	ΔΥΟ ΜΗΝΕΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ (ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ)	Για προμήθεια αγαθών-εργαλαβίες συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων υπέρ τρίτων κρατήσεων (2%), συν 0,1036%, υπέρ του ΕΛΛΑΔΗΣΥ και του χαρτοσήμου, καθώς και της παρακράτησης φόρου 4% και των εξόδων μεταφοράς.

	Για παροχή υπηρεσιών συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων υπέρ τρίτων κρατήσεων (2%), συν 0,1036%, υπέρ του ΕΛΑΔΗΣΥ και του χαρτοσήμου, καθώς και της παρακράτησης φόρου 8% και των εξόδων μεταφοράς.
ΠΛΗΡΩΜΗ	ΕΝΤΟΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΘΑ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΕΛΤΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ.
ΠΑΡΑΔΟΣΗ	ΑΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Ο διαγωνισμός θα αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου www.paidon-agiasofia.gr

Στην περίπτωση της προμήθειας του εντύπου της διακήρυξης από την ιστοσελίδα του Νοσοκομείου, οι ενδιαφερόμενες εταιρείες οφείλουν να ελέγχουν σε τακτά χρονικά την ιστοσελίδα, προκειμένου να ενημερώνονται για τυχόν αλλαγές-διορθώσεις που ενδεχομένως θα προκύψουν μέχρι την διενέργεια του ΠΜΔ.

Το Νοσοκομείο ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν ισχυρισμούς των ενδιαφερόμενων εταιρειών περί μη ενημέρωσης τους, σε περίπτωση αλλαγών-διορθώσεων της διακήρυξης, δεδομένου ότι όλες οι σχετικές ενημερώσεις θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΜΟΙΒΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΟΠΧ-ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Στην Αθήνα σήμερα 26.05.2015 συνεδρίασε η επιτροπή σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια και τοποθέτηση αμοιβού κλιματιστικού στον χώρο του μαγνητικού τομογράφου και ενός κλιματιστικού στον χώρο του ΟΠΧ- Καρδιολογικού του Νοσοκομείου, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ' αριθμ. 469/11554/1/20-05-2014 απόφαση του Διοικητή του Νοσοκομείου και αποτελείται από τους:

- | | |
|--------------------------|--------------------------|
| 1. Τσουκάτο Τριαντάφυλλο | Μηχανολόγο Μηχανικό Τ.Ε. |
| 2. Νίνο Παναγιώτη | Ψυκτικό |
| 3. Πίπα Αγγελική | Διοικητικό Υπάλληλο |

Α) ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ

Το ανωτέρω αναφερθέν κλιματιστικό μηχάνημα θα πρέπει να πληροί τις παρακάτω προδιαγραφές.

- Το μηχάνημα θα είναι καινούργιο διαιρούμενου τύπου (split-unit), θα φέρουν CE mark και ISO 9001, ISO 14001
 - Το μηχάνημα θα είναι τύπου 'καναλάτο' ονομαστικής ισχύος 36.000 BTU
 - Το μηχάνημα θα συνδεθεί με plenum στην υπάρχουσα εγκατάσταση στομίων προσαγωγής - επιστροφής
 - Το μηχάνημα θα είναι RoHS compliant (συμβατό)
 - Το μηχάνημα θα είναι τύπου INVERTER
 - Το μηχάνημα θα είναι λειτουργίας ψύξης- θέρμανσης.
 - Το μηχάνημα θα είναι ισχύος
 - Σε λειτουργία ψύξης 8.000 έως 37.000 Btu/h (κατ' ελάχιστο)
 - Σε λειτουργία θέρμανσης 9.000 έως 42.000 Btu/h (κατ' ελάχιστο)
 - Το μηχάνημα θα είναι ενεργειακής κλάσης A+ σε λειτουργία ψύξης, σε συνάρτηση με το βαθμό απόδοσής του. (κατ' ελάχιστο)
 - Το μηχάνημα θα είναι ενεργειακής κλάσης **A σε λειτουργία θέρμανσης** σε συνάρτηση με το βαθμό απόδοσής του. (κατ' ελάχιστο)
- Εάν δεν υπάρξουν θα προτιμηθεί αυτό με το μεγαλύτερο EER/ COP
(Βαθμός ενεργειακής απόδοσης (EER) της συσκευής κατά τη λειτουργία ψύξης υπό πλήρες φορτίο, είναι ο λόγος της αποδιδόμενης ψύξης (W) προς την καταναλισκόμενη ηλεκτρική ισχύ (W). Όσο μεγαλύτερη είναι η τιμή του λόγου, τόσο πιο ενεργειακά αποδοτική είναι η συσκευή. Ο βαθμός ενεργειακής απόδοσης καθορίζει και την ενεργειακή κλάση του κλιματιστικού.)
- Το μηχάνημα θα συνοδεύεται από ασύρματο χειριστήριο (ή/και ενσύρματο)
 - Το μηχάνημα θα έχει ανεμιστήρα πολλαπλών ταχυτήτων (τουλάχιστον τριών)
 - Η στάθμη θορύβου του εσωτερικού μηχανήματος να είναι χαμηλή (ενδεικτικά ≤40 DB)
 - Η στάθμη θορύβου του εξωτερικού μηχανήματος να είναι χαμηλή (ενδεικτικά ≤70 DB)
 - Το μηχάνημα να λειτουργούν με (οικολογικό) freon 410A ή πιο πρόσφατο
 - Το μηχάνημα να έχει φίλτρα πλενόμενα.
 - Το μηχάνημα να έχει σύστημα αφύγρανσης και ελέγχου τις θερμοκρασίας
 - Το μηχάνημα θα παραδοθεί τοποθετημένα σε πλήρη λειτουργία με όλα τα απαραίτητα μικροϋλικά για την σωστή τοποθέτηση τους.

- Θα συνοδεύεται από εγχειρίδιο χρήσης στα ελληνικά ή θα γίνεται συγκεκριμένα παραπομπή σε αγγλικό manual για κάθε μία από τις ανωτέρω τεχνικές περιγραφές

B) ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΟΠΧ-ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ

- Το μηχάνημα θα είναι καινούργιο διαιρούμενου τύπου (split-unit),
- Θα φέρει CE mark και ISO 9001 ISO 14001 (να κατατεθούν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά)
- Το μηχάνημα θα είναι βάση ευρωπαϊκής νομοθεσίας RoHS compliant (συμβατά) (να κατατεθούν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά)
- Το μηχάνημα θα είναι τύπου INVERTER (να κατατεθούν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά)
- Το μηχάνημα θα είναι λειτουργίας ψύξης- θέρμανσης.
- Το μηχάνημα θα είναι ισχύος 12.000 btu (1τεμ)
- Το μηχάνημα θα είναι ενεργειακής κλάσης A+ σε λειτουργία ψύξης, , σύμφωνα με την οδηγία **2010/30/EK**.
- Το μηχάνημα θα είναι ενεργειακής κλάσης A σε λειτουργία θέρμανσης, σύμφωνα με την οδηγία **2010/30/EK**.
- Εάν δεν υπάρξουν θα προτιμηθεί αυτό με το μεγαλύτερο SEER/ SCOP *
- *(**εποχιακός βαθμός ενεργειακής απόδοσης (SEER)** της συσκευής είναι ο συνολικός βαθμός ενεργειακής απόδοσης της μονάδας, αντιπροσωπευτικός για ολόκληρη την εποχή ψύξης, προς την ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας για ψύξη.)
- **εποχιακός συντελεστής απόδοσης (SCOP)** της συσκευής είναι ο συντελεστής απόδοσης της μονάδας, αντιπροσωπευτικός για ολόκληρη την περίοδο θέρμανσης , ο οποίος υπολογίζεται διαιρώντας την ετήσια απαιτούμενη θέρμανση με την ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας για θέρμανση.) Ο Εποχιακός συντελεστής απόδοσης θα είναι υπολογισμένος για την θερμότερη κλιματική ζώνη (Αθήνα)
- Θα συνοδεύεται από ασύρματο χειριστήριο
- Θα έχει ανεμιστήρα πολλαπλών ταχυτήτων (τουλάχιστον τεσσάρων)
- Η στάθμη θορύβου των εσωτερικών μηχανημάτων να είναι χαμηλή (ενδεικτικά ≤40 DB στην χαμηλή ταχύτητα)
- Το μηχάνημα να λειτουργεί με freon 410^a (οικολογικό)
- Το μηχάνημα να έχει φίλτρα πλενόμενα.
- Το μηχάνημα να έχουν σύστημα αφύγρανσης και ελέγχου τις θερμοκρασίας
- Τα μηχανήματα να παραδοθεί τοποθετημένο σε πλήρη λειτουργία με όλα τα απαραίτητα μικροϋλικά για την σωστή τοποθέτησή τους.
- Θα συνοδεύεται από φύλλο συμμόρφωσης σε σχέση με τις ανωτέρω τεχνικές προδιαγραφές
- Θα συνοδεύεται από εγχειρίδιο χρήσης στα ελληνικά ή θα γίνεται συγκεκριμένα παραπομπή σε αγγλικό manual για κάθε μία από τις ανωτέρω τεχνικές περιγραφές.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΥΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

- Να παρέχεται εγγύηση τουλάχιστον για δυο χρόνια.
- Να παρέχεται εγγύηση για τον συμπιεστή πέντε (5) χρόνια
- Να παρέχεται κάλυψη ανταλλακτικών για δέκα (10) χρόνια.
- Οι ενδιαφερόμενοι δύναται να επισκεφθούν τους χώρους εκτέλεσης των σχετικών εργασιών εγκατάστασης των κλιματιστικών προκειμένου να αποκτήσουν ίδια αντίληψη των συνθηκών (προμέτρηση αναγκαίων σωληνώσεων σύνδεσης και αποχέτευσης εσωτερικού και εξωτερικού μηχανήματος – Ηλεκτρολογικές συνδέσεις, ενισχύσεις ηλεκτρικών γραμμών όπου απαιτούνται μετά των απαραίτητων ασφαλειών και πριζών)

- Ώρες επισκέψεων στην Τεχνική Υπηρεσία: 08:00 -10:00
- Οι εργασίες τοποθέτησης θα εκτελεστούν υπό την παρακολούθηση και σύμφωνα με τις οδηγίες της Τεχνικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου .
- Η τιμή προσφοράς θα αναφέρεται σε κατ' αποκοπή τίμημα (τεμάχιο ένα (1))

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Τσουκάτος Τριαντάφυλλος

Νίνος Παναγιώτης

Πίπα Αγγελική