

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1^{ης} ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
«ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»**

ΑΘΗΝΑ 8-10-2015

Ταχ. Δ/ση : Θηβών & Παπαδιαμαντοπούλου, Γουδί
Τ.Κ. : 11527
Υπηρεσία : Τμ. Προμηθειών
Πληροφορίες : Αλεξ. Ευμορφοπούλου
Τηλέφωνο : 213 2013 152
Fax : 213 2013 118

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 39

**ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΦΕΔΡΙΚΟΥ
ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ SPLIT-UNIT ΓΙΑ ΤΟ
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ**

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓ. ΔΑΠΑΝΗ: 4.305,00 ΕΥΡΩ ΣΥΜΠ. ΦΠΑ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ
ΝΑΙ	08-10-2015

Έχοντας υπόψη:

- 1.1. Του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19Α/ 95) Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων.
 - 1.2. Του Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150/Α/07) «Κανονισμός προμηθειών Δημοσίου»
 - 1.3. Του Ν.3527/2007 (ΦΕΚ 25/09-02-2007) «Κύρωση συμβάσεων υπέρ νομικών προσώπων εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας & Κοιν. Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις»
 - 1.4. Του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ Α'31/02-03-2011) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις».
 - 1.5. Του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160 Α' /8-8-2014) Μέρος Β' 157 περ. β' της παρ.1 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις».
2. Την αριθ. 20014/10-09-2015 Απόφαση Διοικητή, με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια του Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού.

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε

Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την προμήθεια και τοποθέτηση ενός εφεδρικού κλιματιστικού μηχανήματος split-unit για το Μικροβιολογικό Εργαστήριο σε αντικατάσταση ακρησευθέντος.

Κατάθεση προσφορών έως και 19-10-2015 ώρα 14:00.

Αποσφράγιση προσφορών: 20-10-2015 ημέρα Τρίτη ώρα 10:00 π.μ στην αίθουσα του Τμήματος Προμηθειών.

Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν:

Α) Πολίτες ημεδαπής και αλλοδαπής της αυτοί ορίζονται στο άρθρο 6 του Π.Δ. 118/07.

Β) Νομικά πρόσωπα ημεδαπά και αλλοδαπά της αυτά ορίζονται στο άρθρο 6 του ΠΔ 118/07.

Γ) Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά, της ορίζονται στο άρθρο 7 του Π.Δ. 118/07.

Δ) Συνεταιρισμοί.

Ε) Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα εφ' όσον κριθεί σκόπιμο να ζητήσει οποιοδήποτε από τα δικαιολογητικά του άρθρου 6 παρ. 2 του ΠΔ 118/07.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Η προσφορά να υποβληθεί μέσα σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο στον οποίο θα περιλαμβάνονται χωριστός σφραγισμένος φάκελος της τεχνικής προσφοράς [πρωτότυπο & αντίγραφο] και σφραγισμένος ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς [πρωτότυπο & αντίγραφο].

ΤΙΜΕΣ

Οι τιμές θα δίδονται ως εξής:

- Τιμή με κρατήσεις χωρίς ΦΠΑ στον οποίο υπάγεται το είδος (τιμή κατ' αποκοπή - τεμ. 1).

- Η τιμή με κρατήσεις χωρίς ΦΠΑ θα λαμβάνεται για την σύγκριση των προσφορών.

- Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ευρώ ή που καθορίζουν σχέση ευρώ με ξένο νόμισμα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

- Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δεν δίνεται ενιαία τιμή για ολόκληρη ποσότητα που προκηρύχθηκε, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ: Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης η εταιρεία που θα αναδειχθεί προμηθευτής θα καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης 5% της συμβατικής αξίας χωρίς τον ΦΠΑ

ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	ΔΥΟ ΜΗΝΕΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ (ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ)	Για προμήθεια αγαθών-εργαλαβίες συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων υπέρ τρίτων κρατήσεων (2%), συν 0,1036%, υπέρ του ΕΑΑΔΗΣΥ και του χαρτοσήμου, καθώς και της παρακράτησης φόρου 4% και των εξόδων μεταφοράς. Για παροχή υπηρεσιών συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων

	υπέρ τρίτων κρατήσεων (2%), συν 0,1036%, υπέρ του ΕΑΑΔΗΣΥ και του χαρτοσήμου, καθώς και της παρακράτησης φόρου 8% και των εξόδων μεταφοράς.
ΠΛΗΡΩΜΗ	ΕΝΤΟΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΘΑ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΕΛΤΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ.
ΠΑΡΑΔΟΣΗ	ΑΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Ο διαγωνισμός θα αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου www.paidon-agiasofia.gr

Στην περίπτωση της προμήθειας του εντύπου της διακήρυξης από την ιστοσελίδα του Νοσοκομείου, οι ενδιαφερόμενες εταιρείες οφείλουν να ελέγχουν σε τακτά χρονικά την ιστοσελίδα, προκειμένου να ενημερώνονται για τυχόν αλλαγές-διορθώσεις που ενδεχομένως θα προκύψουν μέχρι την διενέργεια του ΠΜΔ.

Το Νοσοκομείο ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν ισχυρισμούς των ενδιαφερόμενων εταιρειών περί μη ενημέρωσης τους, σε περίπτωση αλλαγών-διορθώσεων της διακήρυξης, δεδομένου ότι όλες οι σχετικές ενημερώσεις θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ (Δωμάτιο 3 Καλλιέργειες) ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Στην Αθήνα σήμερα 09.09.2015 συνεδρίασε η επιτροπή σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια και τοποθέτηση κλιματιστικού στον χώρο του Μικροβιολογικού Εργαστηρίου του Νοσοκομείου η οποία συγκροτήθηκε με την υπ' αριθμ. 19196/1/02-09-2015 απόφαση του Διοικητή του Νοσοκομείου και αποτελείται από τους:

- | | |
|--------------------------|--------------------------|
| 1. Τσουκάτο Τριαντάφυλλο | Μηχανολόγο Μηχανικό Τ.Ε. |
| 2. Νίνο Παναγιώτη | Ψυκτικό |
| 3. Σκουφίτσα Παναγιώτη | Διοικητικό Υπάλληλο |

Το ανωτέρω αναφερθέν κλιματιστικό μηχάνημα θα πρέπει να πληροί τις παρακάτω προδιαγραφές.

- Το μηχάνημα θα είναι καινούργιο διαιρούμενου τύπου (split-unit), θα φέρουν CE mark και ISO 9001, ISO 14001
- Το μηχάνημα θα είναι τύπου 'καναλάτου' ονομαστικής ισχύος 36.000 BTU
- Το μηχάνημα θα είναι RoHS compliant (συμβατά)
- Το μηχάνημα θα είναι τύπου INVERTER
- Το μηχάνημα θα είναι λειτουργίας ψύξης- θέρμανσης.
- Το μηχάνημα θα είναι ισχύος
 - Σε λειτουργία ψύξης 9.500 έως 37.000 Btu/h (κατ' ελάχιστο)
 - Σε λειτουργία θέρμανσης 9.000 έως 42.000 Btu/h (κατ' ελάχιστο)
- Το μηχάνημα θα είναι ενεργειακής κλάσης A+ σε λειτουργία ψύξης, σε συνάρτηση με τον βαθμό απόδοσής του.
- Το μηχάνημα θα είναι ενεργειακής κλάσης A+ σε λειτουργία θέρμανσης σε συνάρτηση με το βαθμό απόδοσής του.

Εάν δεν υπάρξουν θα προτιμηθεί αυτό με το μεγαλύτερο SEER / SCOP

(Εποχιακός βαθμός ενεργειακής απόδοσης (SEER) είναι ο συνολικός βαθμός ενεργειακής απόδοσης της μονάδας αντιπροσωπευτικός για ολόκληρη την εποχή ψύξης προς την ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας για ψύξη. Ο εποχιακός βαθμός ενεργειακής απόδοσης υπολογίζεται σε μία κλιματική ζώνη. Τα κλιματικά δεδομένα λαμβάνονται από την πόλη του Στρασβούργο και αφορούν όλη την Ευρώπη. Όσο μεγαλύτερη είναι η τιμή του λόγου, τόσο πιο ενεργειακά αποδοτική είναι η συσκευή. Ο εποχιακός βαθμός ενεργειακής απόδοσης καθορίζει και την ενεργειακή κλάση του κλιματιστικού.)

- Το μηχάνημα θα συνοδεύεται από ασύρματο χειριστήριο (ή/και ενσύρματο)
- Το μηχάνημα θα έχει εσωτερικό ανεμιστήρα DC (INVERTER)
- Η στάθμη θορύβου του εσωτερικού μηχανήματος να είναι χαμηλή (ενδεικτικά ≤ 32 DB)
- Η στάθμη θορύβου του εξωτερικού μηχανήματος να είναι χαμηλή (ενδεικτικά ≤ 52 DB)
- Το μηχάνημα να λειτουργούν με (οικολογικό) freon 410α ή πιο πρόσφατο
- Το μηχάνημα να έχει φίλτρα πλενόμενα.
- Το μηχάνημα θα έχει σύστημα για εξουδετέρωση βακτηρίων, ιών και αλλεργιογόνων
- Το μηχάνημα να έχει σύστημα αφύγρανσης και ελέγχου τις θερμοκρασίας

- Το μηχάνημα να μπορεί να λειτουργήσει με εξωτερικές θερμοκρασίες:
 - Ψύξη: -15°C με 50 °C
 - Θέρμανση: -20 °C με 24 °C
- Το μηχάνημα θα παραδοθεί τοποθετημένο σε πλήρη λειτουργία με όλα τα απαραίτητα μικροϋλικά για την σωστή τοποθέτηση του.
- **Θα συνοδεύεται από φύλλο συμμόρφωσης σε σχέση με τις ανωτέρω τεχνικές προδιαγραφές**
- Θα συνοδεύεται από εγχειρίδιο χρήσης στα ελληνικά ή θα γίνεται συγκεκριμένα παραπομπή σε αγγλικό manual για κάθε μία από τις ανωτέρω τεχνικές περιγραφές.
- Να παρέχεται εγγύηση τουλάχιστον για δυο χρόνια.
- Να παρέχεται κάλυψη ανταλλακτικών για δέκα (10) χρόνια.
- Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να επισκεφθούν τους χώρους εκτέλεσης των σχετικών εργασιών εγκατάστασης του κλιματιστικού προκειμένου να αποκτήσουν ίδια αντίληψη των συνθηκών (προμέτρηση αναγκαιών σωληνώσεων σύνδεσης και αποχέτευσης εσωτερικού και εξωτερικού μηχανήματος – Ηλεκτρολογικές συνδέσεις, ενισχύσεις ηλεκτρικών γραμμών όπου απαιτούνται μετά των απαραίτητων ασφαλειών και πριζών).
- Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να έχουν τις από τον Νόμο προβλεπόμενες άδειες (ΦΕΚ Β' 3//08/01/2013 (να κατατεθούν φωτοτυπίες των αδειών)
- Το μηχάνημα θα παραδοθεί τοποθετημένα σε πλήρη λειτουργία με όλα τα απαραίτητα μικροϋλικά για την σωστή τοποθέτηση τους. (+3 στόμια +3 παροχές) (ή εναλλακτικά κασέτα οροφής)
- **Θα συνοδεύεται από φύλλο συμμόρφωσης σε σχέση με τις ανωτέρω τεχνικές προδιαγραφές**
- Θα συνοδεύεται από εγχειρίδιο χρήσης στα ελληνικά ή θα γίνεται συγκεκριμένα παραπομπή σε αγγλικό manual για κάθε μία από τις ανωτέρω τεχνικές περιγραφές.
- Να παρέχεται εγγύηση τουλάχιστον για δυο χρόνια.
- Να παρέχεται κάλυψη ανταλλακτικών για δέκα (10) χρόνια.
- Ώρες επισκέψεων στην Τεχνική Υπηρεσία: 10:00 -12:00
- Οι εργασίες τοποθέτησης θα εκτελεστούν υπό την παρακολούθηση και σύμφωνα με τις οδηγίες της Τεχνικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου .
- Η τιμή προσφοράς θα αναφέρεται σε κατ' αποκοπή τίμημα (τεμάχιο ένα (1))

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Τσουκάτος Τριαντάφυλλος

Νίνος Παναγιώτης

Σκουφίτσας Ιωάννης