

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ &  
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ  
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1<sup>ης</sup> ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ  
«ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»**

**ΑΘΗΝΑ 30-6-2015**

Ταχ. Δ/ση : Θηβών & Παπαδιαμαντοπούλου, Γουδί  
**Τ.Κ. : 11527**  
Υπηρεσία : Τμ. Προμηθειών  
**Πληροφορίες : Αλεξ. Ευμορφοπούλου**  
Τηλέφωνο : 213 2013 152  
**Fax : 213 2013 118**

**ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 35**

**ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ  
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 24 ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ  
ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΚΑΙ 2 ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ - ΠΙΕΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ  
ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ**

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓ. ΔΑΠΑΝΗ 6.150,00 ΕΥΡΩ ΣΥΜΠ. ΦΠΑ**

<b>ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ</b>	<b>ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ</b>
<b>ΝΑΙ</b>	<b>30-06-2015</b>

Έχοντας υπόψη:

- 1.1. Του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19Α/ 95) Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων.
  - 1.2. Του Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150/Α/07) «Κανονισμός προμηθειών Δημοσίου»
  - 1.3. Του Ν.3527/2007 (ΦΕΚ 25/09-02-2007) «Κύρωση συμβάσεων υπέρ νομικών προσώπων εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας & Κοιν. Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις»
  - 1.4. Του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ Α'31/02-03-2011) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις».
  - 1.5. Του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160 Α' /8-8-2014) Μέρος Β' 157 περ. β' της παρ.1 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις».
2. Την υπ' αριθ. 4045/20-2-2015 Απόφαση Διοικητού, με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια του Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού.

**Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε**

Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό για τη σύναψη σύμβασης ετήσιας συντήρησης 24 συστημάτων πυρανίχνευσης και 2 αντλητικών - πιεστικών συγκροτημάτων του Νοσοκομείου.

**Κατάθεση προσφορών έως και 10-7-2015 ώρα 14:00.**

**Αποσφράγιση προσφορών: 13-7-2015 ημέρα Δευτέρα ώρα 10:00 π.μ στην αίθουσα του Τμήματος Προμηθειών.**

Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν:

Α) Πολίτες ημεδαπής και αλλοδαπής της αυτοί ορίζονται στο άρθρο 6 του Π.Δ. 118/07.

Β) Νομικά πρόσωπα ημεδαπά και αλλοδαπά της αυτά ορίζονται στο άρθρο 6 του ΠΔ 118/07.

Γ) Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά, της ορίζονται στο άρθρο 7 του Π.Δ. 118/07.

Δ) Συνεταιρισμοί.

Ε) Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα εφ' όσον κριθεί σκόπιμο να ζητήσει οποιοδήποτε από τα δικαιολογητικά του άρθρου 6 παρ. 2 του ΠΔ 118/07.

#### **ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

Η προσφορά να υποβληθεί μέσα σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο στον οποίο θα περιλαμβάνονται χωριστός σφραγισμένος φάκελος της τεχνικής προσφοράς [πρωτότυπο & αντίγραφο] και σφραγισμένος ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς [πρωτότυπο & αντίγραφο].

#### **ΤΙΜΕΣ**

Οι τιμές θα δίδονται ως εξής:

- Τιμή με κρατήσεις χωρίς ΦΠΑ στον οποίο υπάγεται το είδος (τιμή κατ' αποκοπή - τεμ. 1).

- Η τιμή με κρατήσεις χωρίς ΦΠΑ θα λαμβάνεται για την σύγκριση των προσφορών.

- Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ευρώ ή που καθορίζουν σχέση ευρώ με ξένο νόμισμα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

- Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δεν δίνεται ενιαία τιμή για ολόκληρη ποσότητα που προκηρύχθηκε, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

**ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ:** Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης η εταιρεία που θα αναδειχθεί προμηθευτής θα καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης 5% της συμβατικής αξίας χωρίς τον ΦΠΑ

<b>ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ</b>	<b>ΔΥΟ ΜΗΝΕΣ</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ (ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ)</b>	Για προμήθεια αγαθών-εργαλαβίες συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων υπέρ τρίτων κρατήσεων (2%), συν 0,1036%, υπέρ του ΕΑΑΔΗΣΥ και του χαρτοσήμου, καθώς και της παρακράτησης φόρου 4% και των εξόδων μεταφοράς.  Για παροχή υπηρεσιών συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων υπέρ τρίτων κρατήσεων (2%), συν 0,1036%, υπέρ του ΕΑΑΔΗΣΥ και του χαρτοσήμου, καθώς και της

	παρακράτησης φόρου 8% και των εξόδων μεταφοράς.
ΠΛΗΡΩΜΗ	ΕΝΤΟΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΘΑ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΕΛΤΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ.
ΠΑΡΑΔΟΣΗ	ΑΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Ο διαγωνισμός θα αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου [www.paidon-agiasofia.gr](http://www.paidon-agiasofia.gr)

Στην περίπτωση της προμήθειας του εντύπου της διακήρυξης από την ιστοσελίδα του Νοσοκομείου, οι ενδιαφερόμενες εταιρείες οφείλουν να ελέγχουν σε τακτά χρονικά την ιστοσελίδα, προκειμένου να ενημερώνονται για τυχόν αλλαγές-διορθώσεις που ενδεχομένως θα προκύψουν μέχρι την διενέργεια του ΠΜΔ.

Το Νοσοκομείο ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν ισχυρισμούς των ενδιαφερόμενων εταιρειών περί μη ενημέρωσης τους, σε περίπτωση αλλαγών-διορθώσεων της διακήρυξης, δεδομένου ότι όλες οι σχετικές ενημερώσεις θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου.

**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ Π.Μ.Δ. ΓΙΑ  
ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 24  
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΚΑΙ 2 ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ/ ΠΙΕΣΤΙΚΩΝ  
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ**

Στην Αθήνα σήμερα 16.02.2015 συνεδρίασε η επιτροπή σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών για την διενέργεια Π.Μ.Δ. για την ετήσια συντήρηση 24 συστημάτων πυρανίχνευσης και 2 αντλητικών πιεστικών συγκροτημάτων του Νοσοκομείου η οποία συγκροτήθηκε με την υπ' αριθμ. 99/2822/03.02.2015 απόφαση του Διοικητή του Νοσοκομείου και αποτελείται από τους:

- |                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| 1. Τσουκάτο Τριαντάφυλλο | Μηχανολόγο Μηχανικό Τ.Ε. |
| 2. Στεργιούλα Αντώνιο    | Μηχανουργό               |
| 3. Πίπα Αγγελική         | Διοικητικό Υπάλληλο      |

**1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ**

Η παρούσα περιγραφή αφορά την συντήρηση και εξασφάλιση της τέλειαις και απρόσκοπτης λειτουργίας 24 συστημάτων πυρανίχνευσης και 2 αντλητικών πιεστικών συγκροτημάτων του Νοσοκομείου για ένα έτος.

**2. ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ**

1. Ο ανάδοχος οφείλει να διαθέτει κατά τις ημέρες εργασίας Γραφείων και Ιατρείων και ειδικότερα κατά τις πρωινές ώρες κατάλληλο τεχνικό προσωπικό , που θα εξασφαλίζει την απρόσκοπτη λειτουργία των συστημάτων.
2. Αν κατά τις εργάσιμες ώρες και μέρες συμβεί έκτακτο περιστατικό ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να στείλει τεχνικό προσωπικό μέσα σε 24 ώρες από την ειδοποίηση του. Κατά τις υπόλοιπες μη εργάσιμες ώρες του 24ώρου υποχρεούται να στέλνει κατάλληλο προσωπικό μέσα σε δέκα (48) ώρες από την ειδοποίηση του.
3. Η συντήρηση και οι επισκευές των συστημάτων πυρανίχνευσης θα γίνονται σύμφωνα με τις ισχύουσες εκάστοτε κανονιστικές διατάξεις και τους κανόνες της τέχνης.
4. Κάθε εργασία συντήρησης θα βαρύνει αποκλειστικά τον συντηρητή.
5. Ο συντηρητής οφείλει μία φορά το **χρόνο** να εμφανίζεται στο γραφείο συντήρησης του Νοσοκομείου και να εκτελεί επιθεώρηση των συστημάτων πυρανίχνευσης σε συνεργασία με τον Αρχηγό Πυρασφάλειας.
6. Ο συντηρητής υποχρεούται να επιδιορθώνει κάθε βλάβη η φθορά των συστημάτων πυρανίχνευσης και να προβαίνει στην επισκευή τους για την ομαλή λειτουργία τους με τα συνεργεία του. Επισκευή νοείται η αποκατάσταση βλάβης στην οποία χρειάζεται να γίνει αντικατάσταση εξαρτήματος ή υλικού λόγω παλαιότητας ή κακής χρήσης , που εκτελείται από τον συντηρητή μετά από έγγραφη ενημέρωση και **συμφωνία** με τον εργοδότη και θα αμείβεται **μόνο για την αξία του υλικού** και όχι της εργασίας.
7. Η Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου δικαιούται να απαιτήσει από τον συντηρητή την άμεση αντικατάσταση υλικού η εξαρτήματος που εμποδίζει την καλή λειτουργία των συστημάτων πυρανίχνευσης.

8. Στη συντήρηση **δεν περιλαμβάνεται κάθε μετατροπή και προσθήκη για την βελτίωση της λειτουργίας των συστημάτων πυρανίχνευσης. Στην περίπτωση αυτή θα καταβάλεται στον συντηρητή αμοιβή εξωσυμβατική κατά τις κείμενες διατάξεις.** Αν οι απαιτήσεις του συντηρητή θεωρηθούν ασύμφορες για την Υπηρεσία αυτή μπορεί να αναθέσει την εργασία σε άλλο πρόσωπο οπότε ο συντηρητής είναι υποχρεωμένος να ελέγξει την έντευξη και άρτια εκτέλεση της.
9. Αν ο συντηρητής κληθεί και δεν εμφανιστεί για την αποκατάσταση βλάβης ή φθοράς των συστημάτων πυρανίχνευσης, μέσα στα χρονικά όρια που καθορίζονται στην παρούσα το Νοσοκομείο δικαιούται να αναθέσει την εργασία αυτή σε άλλο τεχνίτη και να παρακρατήσει την αμοιβή που θα του καταβάλει από την μηνιαία αποζημίωση του συντηρητή.
10. Η ευθύνη καλής λειτουργίας και έναντι παντός ατυχήματος βαρραίνει τον Ανάδοχο
11. Ο συντηρητής υποχρεούται να τηρεί πιστά κάθε σχετική περί συστημάτων πυρανίχνευσης ισχύουσα διάταξη και είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε ατύχημα που τυχόν συμβεί από κακή συντήρηση του.
12. Μετά από κάθε έλεγχο να εξετάζεται ο βαθμός ασφαλείας και να λαμβάνονται τα κατάλληλά μέτρα προς αποκατάσταση των ελλείψεων ή ζημιών , με την διακοπή της λειτουργίας των συστημάτων πυρανίχνευσης και πλήρους τακτοποιήσεως των.
13. Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν από εξειδικευμένους τεχνίτες οι οποίοι θα πρέπει να κατέχουν την απαραίτητα άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.
15. Ο μειοδότης θα έχει **μόνιμη σχέση εργασίας** με τους τεχνικούς που θα πραγματοποιούν την συντήρηση (θα αποδεικνύεται από τα αντίστοιχα νομιμοποιητικά έγγραφα, κατάσταση επιθεώρησης εργασίας , Ι.Κ.Α κ.τ.λ.) (τουλάχιστον 1 συνεργείο αποτελούμενο από 2 άτομα) **(Να κατατεθούν επικυρωμένα φωτοαντίγραφα των εγγράφων αυτών)**
16. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να έχουν τις από τον Νόμο προβλεπόμενες άδειες
17. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να καταθέσουν βεβαιώσεις αποκλειστικότητας ή/και συνεργασίας με τους αντίστοιχους οίκους όπως αυτοί αναφέρονται στην επισυναπτόμενη κατάσταση συστημάτων
18. Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να επισκεφτούν τους χώρους εκτέλεσης των σχετικών εργασιών συντήρησης προκειμένου να αποκτήσουν ίδια αντίληψη των συνθηκών.
19. Ώρες επίσκεψης στην Τεχνική Υπηρεσία 08:00-10:00
20. Οι εργασίες συντηρήσεως θα εκτελούνται υπό την παρακολούθηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου
21. Η τιμή προσφοράς θα αναφέρεται σε κατ' αποκοπή τίμημα (τεμάχιο ένα (1))

**ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΚΑΙ 2  
ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΠΙΕΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ**

<b>A/A</b>	<b>ΚΤΙΡΙΟ</b>	<b>ΤΥΠΟΣ ΠΙΝΑΚΑ</b>
<b>1</b>	<b>ΠΑΛΙΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ - ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ</b>	<b>PHOTEIN+ C-TEC</b>
<b>2</b>	<b>ΚΕΚ ΣΧΟΛΗ ΑΔΕΛΦΩΝ</b>	<b>DS</b>
<b>3</b>	<b>ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ</b>	<b>ΠΑΛΙΟΣ ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΑΚΙΑ</b>

4	ΚΤΙΡΙΟ ΔΟΞΙΑΔΗ	PHOTEIN
5	ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ	PREMIER
6	Μ.Μ.Μ.Ο	
7	ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ	PREMIER
8	ΕΥΛΟΥΡΓΕΙΟ	PREMIER
9	ΜΑΚΚΑ	PREMIER
10	ΑΝΤΛΗΤΙΚΟ ΠΙΕΣΤΙΚΟ ΠΑΙΔΩΝ	
11	ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΑ ΖΕΥΓΗ	PREMIER (TEM 4)
12	ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΕΙΟ (ΚΗΦΙΣΣΙΑΣ 128)	PREMIER
13	ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ	C-TEC
14	ΧΩΡΕΜΕΙΟ	C-TEC + Z TEC
15	ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ + ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΑ (ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ)	PHOTEIN+ ESSER
16	ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ	PREMIER
17	ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ	PREMIER
18	ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ	PREMIER
19	ΝΕΥΡΟΜΥΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ	MENVIER UNIVEL
20	ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΤΕΓΗ	
21	ΑΚΟΥΟΛΟΓΙΚΟ	PREMIER
22	ΝΕΩΝ ΑΕΡΙΩΝ	PREMIER X 4 + ZITON
23	ΚΕΨΥΕ (ΒΑΣ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ 43 ΧΑΛΑΝΔΡΙ)	PREMIER
24	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	FIRESAFETY SOLUTION
25	ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗ	TYCO MX-4000
26	ΑΝΤΛΗΤΙΚΟ ΠΙΕΣΤΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗ	PREMIER ELITE

**Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Τσουκάτος Τριαντάφυλλος

Στεργιούλας Αντώνιος

Πίπα Αγγελική