



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1^η Υ.Πε. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ
«Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»

Ταχ. Δ/ση: Θηβών & Παπαδιαμαντοπούλου – Γουδί
Υπηρεσία : Δ/ση Διοικητικής - Οικονομικής Υπηρεσίας
Υποδ/ση : Οικονομικού
Τμήμα : Προμηθειών
Πληροφ. : Ευσταθία Σταματοπούλου
Τηλ. : 213 2013147, 213 2013152, 213 2013242
Fax: : 213 2013118
e-mail : e.stamatopoulou@paidon-agiasofia.gr

ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ

Αθήνα 16-07-2024
Αριθ. Πρωτ.: 18984-19/07/2024

ΠΡΟΣ : ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΔΟΚΙΜΗ ΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ, ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ (ΑΡΘΡΑ 118 ΚΑΙ 120 ΤΟΥ Ν.4412/2016 ΟΠΩΣ ΕΧΕΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΙ ΚΑΙ ΙΣΧΥΕΙ), ΠΙΘΑΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ €6.000,00 ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α. (€7.440,00 ΣΥΜΠ. Φ.Π.Α.).

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις :

- 1.1 του Ν. 3329/2005 (ΦΕΚ Α' 81 /4-4-2005) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» όπως ισχύει σήμερα.
- 1.2 του Ν. 3527/2007 (ΦΕΚ Α' 25 /9-2-2007) «Κύρωση συμβάσεων υπέρ Ν.Π. εποπτευομένων από το ΥΥ&ΚΑ και λοιπές διατάξεις»
- 1.3 του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α' 112 /13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις».
- 1.4 των άρθρων 21 & 23 του Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ Α' 141 /17-08-2010) «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη».
- 1.5 του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α' 204 /15-09-2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων - Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν.3588/2007(πρωτεύοντος κώδικας) Προπρωτευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις.»
- 1.6 του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ Α' 74 /26-03-2014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α'161) και λοιπές ρυθμίσεις»
- 1.7 του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ Α' 143 /28-06-2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις.
- 1.8 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147/08-08-16) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

- 1.9 του Ν.4472/2017 (ΦΕΚ Α΄ 74/19-05-2017) «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις.»
- 1.10 του Ν.4727/2020 (ΦΕΚ Α΄ 184/23-09-2020) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις.»
- 1.11 του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α΄ 145/5-8-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες»
- 1.12 Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την ΚΥΑ 52445 ΕΞ 2023 (ΦΕΚ 2385/Β/12-04-2023), αποτελεί υποχρέωση των οικονομικών φορέων η έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων.
2. Την υπ’ αριθ. ΕΞΕ – 17334-08/07/2024 απόφαση Διοικητού του Νοσοκομείου, αναφορικά με την επανάληψη διενέργειας διαγωνισμού για την προληπτική συντήρηση – αναγόμωση και υδραυλική δοκιμή των πυροσβεστήρων του Νοσοκομείου και των παραρτημάτων του, με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης (άρθρα 118 και 120 του Ν. 4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει), πιθανής δαπάνης € 6.000,00 πλέον Φ.Π.Α. (€ 7.440,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)

Το Γενικό Νοσοκομείο Παίδων «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»

σας προσκαλεί να υποβάλλετε προσφορά για την προληπτική συντήρηση – αναγόμωση και υδραυλική δοκιμή των πυροσβεστήρων του Νοσοκομείου και των παραρτημάτων του

Πιθανή δαπάνη €6.000,00 πλέον Φ.Π.Α ή €7.440,00 συμπ. Φ.Π.Α. 24%

1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές θα κατατεθούν σύμφωνα με τις Προδιαγραφές του Παραρτήματος Α΄ της παρούσης.

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για 120 ημέρες τουλάχιστον από την επομένη της λήξης της προθεσμίας υποβολής.

Από την ανάρτηση της παρούσης στο ΚΗΜΔΗΣ, οι προσφορές θα γίνονται δεκτές σε ηλεκτρονική μορφή μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών διαγωνισμών iSupplies έως την Τετάρτη 31/07/2024 και ώρα 12:00 ενώ θα κατατεθούν την ίδια ημέρα και σε έντυπη μορφή μετά την ηλεκτρονική υποβολή τους στο iSupplies, ήτοι έως την Τετάρτη 31/07/2024 και ώρα 14:30, στο Πρωτόκολλο στη Γραμματεία του Νοσοκομείου.

2. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ-ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Το κριτήριο ανάθεσης είναι η **πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.**

Σε περίπτωση υπάρξης περισσότερων της μίας αποδεκτών ισότιμων προσφορών, η ανάθεση γίνεται με κλήρωση μεταξύ των υποψήφιων αναδόχων που μειοδότησαν, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του αρ. 90 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147).

Μετά την κοινοποίηση της σχετικής απόφασης ανάθεσης, ο ανάδοχος που θα επιλεγεί, θα κληθεί να υπογράψει σχετική σύμβαση προσκομίζοντας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016, και συγκεκριμένα:

- ι) **απόσπασμα ποινικού μητρώου με ημερομηνία έκδοσης τελευταίου τριμήνου πριν την υποβολή του** ή ελλείψει αυτού, ισοδύναμο εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους – μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας που είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση.

Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά για:

- Τις περιπτώσεις Ε.Π.Ε., ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.), Ο.Ε. και Ε.Ε., τους διαχειριστές.

- Τις περιπτώσεις Α.Ε., τον διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
- Τις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
- σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο.

ii) Φορολογική ενημερότητα.

iii) Ασφαλιστική ενημερότητα.

iv) Αποδεικτικά Έγγραφα Νομιμοποίησης:

- Για Ανώνυμη εταιρεία απαιτείται: α) ισχύον καταστατικό της, β) σειρά Φ.Ε.Κ. σύστασης, τροποποιήσεων καταστατικού και γ) Φ.Ε.Κ., στο οποίο υπάρχει δημοσιευμένη ολόκληρη η ανακοίνωση με το Διοικητικό Συμβούλιο και την εκπροσώπηση της συγκεκριμένης εταιρείας.
- Για Ε.Π.Ε., κωδικοποιημένο καταστατικό, από το οποίο προκύπτει ο διαχειριστής της Ε.Π.Ε.
- Εάν ο προσφέρων είναι προσωπική εταιρεία (Ο.Ε., Ε.Ε.) πρέπει να προσκομίσει επικυρωμένο αντίγραφο του τελευταίου ισχύοντος καταστατικού.
- Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.

Τα νομιμοποιητικά έγγραφα και στοιχεία πρέπει να αποδεικνύουν την εν γένει νομική κατάσταση του συμμετέχοντος και από αυτά πρέπει να προκύπτουν ο Πρόεδρος, ο Διευθύνων Σύμβουλος και τα μέλη Δ.Σ. της Α.Ε. και τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή της το νομικό πρόσωπο και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου. Τα φυσικά πρόσωπα, θα υποβάλλουν έναρξη επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και τις μεταβολές του.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 19 του Ν. 4412/2016, περί οικονομικών φορέων. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να απαιτήσει από τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Κ. ΠΑΠΑΣΑΒΒΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ :

Τμήμα Προμηθειών

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄**1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ**

Οι τεχνικές προδιαγραφές αναφέρονται στην συντήρηση - αναγόμωση των φορητών πυροσβεστήρων και φιαλών των συστημάτων κατασβέσεων του Νοσοκομείου και των παραρτημάτων του.

2. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΑΝΑΓΟΜΩΣΗΣ ΦΟΡΗΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ

- Ο Έλεγχος των πυροσβεστήρων θα γίνει σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και τις ισχύουσες κανονιστικές διατάξεις (ενδεικτικά ΦΕΚ 58 / 20-01-2005) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- Θα γίνει καταγραφή του συνόλου των πυροσβεστήρων του Νοσοκομείου, των ημερομηνιών πέρατος ζωής των πυροσβεστήρων του Νοσοκομείου το οποίο θα παραδοθεί σε μορφή φύλλου εργασίας (.xls) **(επί ποινή αποκλεισμού)**.
- Στις υποχρεώσεις του αναδόχου περιλαμβάνονται η **τμηματική μεταφορά** και συγκέντρωση των πυροσβεστήρων, ύστερα από συνεννόηση με την Τεχνική Υπηρεσία και το τμήμα Πυρασφάλειας. **Κατά την διάρκεια της συντήρησης θα αντικαθιστά τους πυροσβεστήρες που θα παίρνει για έλεγχο- συντήρηση με ιδίων προδιαγραφών δικούς της, αντίστοιχης καταλληλότητας για όσο διάστημα διαρκεί η εργασία.**
- Στην συντήρηση – αναγόμωση πυροσβεστήρων συμπεριλαμβάνεται και η τοποθέτησή τους στις βάσεις στήριξής τους και όπου αυτές δεν υπάρχουν, ο ανάδοχος υποχρεούται να τις βάλει και να τις καταγράψει.
- Επίσης ο ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει τελική καταγραφή των πυροσβεστήρων ανά είδος και ανά κτίριο-όροφο-θάλαμο/δωμάτιο/γραφείο.
- Στις υποχρεώσεις του μειοδότη είναι και η **χορήγηση κάρτας εργασίας η οποία θα αναφέρει τον αριθμό των πυροσβεστήρων, τον αύξοντα αριθμό τους, τον τύπο τους, την ημερομηνία πέρατος ζωής των πυροσβεστήρων καθώς και όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την αναγνώριση και καταχώρηση τους για κάθε τμήμα του Νοσοκομείου.**
- Τοποθέτηση δακτυλίου ελέγχου στο λαιμό των πυροσβεστήρων μετά από κάθε ετήσια συντήρησή τους (εκτός των πυροσβεστήρων CO2).
- Ο περιοδικός έλεγχος, η συντήρηση και αναγόμωση των πυροσβεστήρων πραγματοποιείται σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση Κ.Υ.Α 618/43 ΦΕΚ Β΄52/20.01.2005, Κ.Υ.Α 17230/671 Φ.Ε.Κ. Β΄1218/01/09/2005 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
- Σύμφωνα με τις νέες προδιαγραφές της Κ.ΥΑ 618/43 20/01/05 η λειτουργική ζωή των πυροσβεστήρων δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 20 έτη.
- Σύμφωνα με την Κ.Υ.Α 618/43 20/01/2005, όλοι οι πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως των 6-12kg υποχρεωτικά πρέπει να έχουν λάστιχο εκτόξευσης και ιμάντα στήριξης λάστιχου.
- Σύμφωνα με την Κ.Υ.Α 618/43 όσοι πυροσβεστήρες δεν φέρουν ανάγλυφα στο σώμα: τον Οίκο κατασκευής, Έτος κατασκευής και Serial Number, θεωρούνται άχρηστοι και ακατάλληλοι προς χρήση.
- Σύμφωνα με την διάταξη Νο 9 της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας απαγορεύθηκε η Παραγωγή, Χρήση και Διάθεση στην αγορά των πυροσβεστήρων Hallon 1211 & 1311 διότι καθορίστηκαν ως ουσίες που καταστρέφουν τη σιβάδα του όζοντος.
- Κατά την υπογραφή της σύμβασης θα παραδοθεί χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης των εργασιών, το οποίο αποτελεί δέσμευση.

- Στις υποχρεώσεις του μειοδότη είναι η κατάθεση πίνακα υποχρεωτικής αντικατάστασης των πυροσβεστήρων που πρέπει να αχρηστευθούν για οποιοδήποτε λόγο, οι οποίοι θα αχρηστευθούν με όλες τις νόμιμες διαδικασίες από τον Ανάδοχο, χωρίς επιπλέον κόστος για το Νοσοκομείο.
- Στις υποχρεώσεις των συμμετεχόντων είναι η κατάθεση πίνακα με το κόστος εργασίας αλλά και αντικατάστασης υλικών μετά των έλεγχου των πυροσβεστήρων, ως συνημμένος Πίνακας Β (ο οποίος θα τιμολογηθεί εκ των υστερών με νέα απόφαση έγκρισης δαπάνης).

Πίνακας (Α) Πυροσβεστήρων

A/A	Τύπος πυροσβεστήρα	Τεμάχια
1	Πυροσβεστήρας Ξηράς Κόνεως PA 6kg	522
2	Πυροσβεστήρας Διοξειδίου 5kg/6kg	109
3	Πυροσβεστήρας ξηράς κόνεως οροφής (PO) 12kg	15
4	Πυροσβεστήρας Ξηράς Κόνεως 12kg	1
5	Φιάλες IG 541 INERGEN 80lt	5
6	Φιάλες INERGEN N2/AR/Co2 80lt	-
7	Φιάλες CO2 30kg	1
8	Φιάλες CO2 45kg	12
9	Αζώτου 6kg	1
10	DRY CHEMICAL 12kg	-
11	ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΣ ABC 30kg	1
12	ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΣ ABC 50kg	3
	ΣΥΝΟΛΟ	633

Πίνακας (Β) Λίστα ανταλλακτικών - επισκευών (Να κατατεθεί συμπληρωμένος)

A/A	Περιγραφή	Μονάδα Μέτρησης	Τιμή Μονάδας
1	Αναγόμωση Πυροσβεστήρων Ξ.Κ.	Kg	
2	Αναγόμωση Πυροσβεστήρων CO ₂	Kg	
3	Κλείστρο Κόνεως	Τεμ	
4	Κλείστρο CO ₂	Τεμ	
5	Λάστιχο Εκτόξευσης	Τεμ	
6	Ιμάντες Στήριξης λάστιχου	Τεμ	
7	Επισκευή κλείστρου CO ₂	Τεμ	
8	Επισκευή κλείστρου κόνεως 6-12kg	Τεμ	
9	Λαστιχοχοάνη CO ₂	Τεμ	
10	Πλήρωση αζώτου	Τεμ	
11	Μανόμετρο ενδείξεως 24 Atm	Τεμ	

12	Παρεμβύσματα στεγανοποίησης (O-ring)	Τεμ	
13	Υδροστατική Δοκιμή – test 250 Atm	Τεμ	
14	Υδροστατική Δοκιμή - test 24 Atm	Τεμ	

3. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1. Θα κατατεθεί **απαραιτήτως** φύλλο συμμόρφωσης επί των προδιαγραφών.
2. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επισκεφτούν τους χώρους εκτέλεσης των σχετικών εργασιών ελέγχου/ αναγόμωσης των χώρων του Νοσοκομείου προκειμένου να αποκτήσουν ίδια αντίληψη των συνθηκών. (ώρες επίσκεψης 10:00 -12:00 μετά από τηλεφωνικό ραντεβού).
3. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να λάβουν βεβαίωση επίσκεψης που θα λάβουν από την Τεχνική Υπηρεσία, να την επισυνάψουν και να την καταθέσουν μαζί με την προσφορά τους, επι ποινή αποκλεισμού.
4. Οι εργασίες ελέγχου – αναγόμωσης των πυροσβεστήρων θα εκτελεστούν υπό την παρακολούθηση και σύμφωνα με τις υποδείξεις της Τεχνικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου.
5. Μετά το πέρας των εργασιών ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκδώσει και να παραδώσει στο Νοσοκομείο σχετικές βεβαιώσεις (υπεύθυνη δήλωση καλής λειτουργίας των πυροσβεστήρων και φιαλών, αποδεικτικά ποσότητας και είδους υλικού πλήρωσης φιαλών – πιστοποιητικά δοκιμών κλπ), να έχει τοποθετήσει σημάνσεις, και να έχει πραγματοποιήσει μαρκάρισμα των φιαλών σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία.
6. Γενικώς όλες οι εργασίες θα πρέπει να εκτελεστούν ακολουθώντας πιστά την Νομοθεσία σχετικά το είδος του διαγωνισμού και την όλη ευθύνη την έχει ο Ανάδοχος.

Επιπλέον οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να κατέχουν και να καταθέσουν τα παρακάτω έγγραφα και πιστοποιητικά:

- Πιστοποιητικό ατόμου – τεχνικού σύμφωνα με το την οδηγία φθοριούχων αερίων 517/2014 και EC No 304/2008.
- Πιστοποιητικό της εταιρείας ότι συμμορφώνεται με τον κανονισμό EK 304/2008 σε συνδυασμό με τις απαιτήσεις του ISO 9001:2015.
- Πιστοποιητικό επάρκειας Αρμοδίου Ατόμου από διαπιστευμένο φορέα τουλάχιστον για 2 άτομα της εταιρείας.
- Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να δηλώνεται το όνομα του Μηχανικού που θα επιβλέπει τις εργασίες ο οποίος θα πρέπει να έχει εργασιακή σχέση με τον υποψήφιο ανάδοχο και η οποία θα αποδειχθεί με την κατάθεση πίνακα εργαζομένων της εταιρείας.
- Πιστοποιητικό Αναγνωρισμένης Εταιρείας.
- Πιστοποιητικό Κέντρου Επανελέγχου Φιαλών μετά ραφής και άνευ ραφής (Πιστοποιητικό από το οποίο να αποδεικνύεται πως είναι αναγνωρισμένο κέντρο επανελέγχου δοχείων υψηλής πίεσης σύμφωνα με την Υ.Α.14165/Φ17.4/373-ΦΕΚ 673/Β/1993).
- Πιστοποιητικό το οποίο θα πρέπει να είναι εν ισχύ και θα κατατεθεί κατά το στάδιο της προσφοράς **επι ποινή αποκλεισμού:**

ISO 9001:2015 σχετικά με την προμήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση, συστημάτων πυρασφάλειας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

- Άδεια λειτουργίας του κέντρου επανελέγχου φιαλών.
- Άδεια λειτουργίας εργαστηρίου συντήρησης και αναγόμωσης πυροσβεστήρων υψηλής και χαμηλής πίεσης από επίσημο αναγνωρισμένο φορέα.
- Πιστοποιητικά υλικών πλήρωσης πυροσβεστήρων ξηράς κόνεως.
- Ο ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να δηλώνεται το όνομα του συμβούλου ασφαλείας μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων η οποία θα συνοδεύεται από το Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Κατάρτισής του σε ισχύ, για οδική μεταφορά επικινδύνων εμπορευμάτων κλάσης 2 (αέρια). Ο σύμβουλος ασφαλείας μεταφοράς θα πρέπει να έχει εργασιακή σχέση με τον υποψήφιο ανάδοχο η οποία θα αποδειχθεί με την κατάθεση πίνακα εργαζομένων της εταιρείας.
- Βεβαίωση συμμόρφωσης από αρμόδιους φορείς σύμφωνα με την ΚΥΑ 618/43/2005 (ΦΕΚ 52Β/2005) όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ 17230/671/2005 (ΦΕΚ 1218Β/2005).
- Άδεια λειτουργίας της εταιρείας ή απαλλαγή από άδεια λειτουργίας από την Αρμόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας στην οποία υπάγονται.
- Πιστοποιητικό εναρμόνισης των εγκαταστάσεών του με της οδηγίες 2010/35/EU (TPED) και ADR.
- Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό θα πρέπει να έχουν και να καταθέσουν αποδεδειγμένη εμπειρία στην υδραυλική δοκιμή φιαλών πυρόσβεσης, η οποία αποδεικνύεται από τουλάχιστον πέντε (5) βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης έργων υδραυλικής δοκιμής πάσης φύσεων φιαλών πυρόσβεσης από ιδιωτικό ή δημόσιο φορέα.
- Να κατατεθεί πελατολόγιο φορέων του δημοσίου, του ευρύτερου δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα για την υποστήριξη και συντήρηση συστημάτων κατάσβεσης.

4. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την ανάδειξη αναδόχου για την ΑΠΑΞ ετήσια συντήρηση – αναγόμωση και υδραυλική δοκιμή των πυροσβεστήρων του Νοσοκομείου και των Παραρτημάτων του, ανέρχεται στο ποσό των € 6.000,00 πλέον Φ.Π.Α. (€ 7.440,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).

Οι προσφορές θα υποβληθούν για το σύνολο των ειδών και ποσοτήτων. Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει στον μειοδότη επί του συνόλου των υπηρεσιών λόγω συμβατότητας.

Οι προσφορές θα δοθούν σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Για τον διαγωνισμό ανάδειξης αναδόχου ετήσιας προληπτικής συντήρησης – αναγόμωσης και υδραυλικής δοκιμής των πυροσβεστήρων και των φιαλών κατασβέσεων του Νοσοκομείου και των Παραρτημάτων του					
CPV 50413200 Κ.Α.Ε. 0879 Κωδ. Είδους: 26 90001 034 000001					
A/A	Περιγραφή είδους / εργασίας	Μ.Μ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (χωρίς ΦΠΑ)	Σύνολο (χωρίς ΦΠΑ)
1	Υπηρεσία άπαξ ετήσιας συντήρησης – αναγόμωσης των πυροσβεστήρων του Νοσοκομείου και των παραρτημάτων του	τεμ	1	6.000,00 €	6.000,00 €
Γενικό Σύνολο (χωρίς ΦΠΑ 24%):					6.000,00 €
ΦΠΑ 24%:					1.440,00 €
Γενικό Σύνολο (με ΦΠΑ 24%):					7.440,00 €